

	 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
--	--	--

Χαϊδάρη: 25-6-25
Αρ.Πρωτ.:16009

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 79.25
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής, του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. και των εξωτερικών δομών αυτής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Νόμο 3329/ΦΕΚ 81/Τ.Α'/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Νόμο 3527/ΦΕΚ 25/Τ.Α'/2007, «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις »
3. Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
5. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43«Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α'147)».
6. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
7. Τον Ν. 5129/1-8-2024 «Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης»
8. Τον Ν.5167/24 αρθ.37 παρ.8.
9. Τη Γ.Π. 4589/28-1-2025 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας.
10. Το ΦΕΚ 855/09-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά το διορισμό του κου Ροϊλού Χρήστου ως Διοικητή της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.
11. Το ΦΕΚ 905/22-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά το διορισμό των Υποδιοικητών 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.
12. Το ΦΕΚ 5342/23-9-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 15406/20-6-25 απόφαση Υποδιοικήτριας της 2^{ης} Υ.Πε., με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων και η διενέργεια του διαγωνισμού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. και των εξωτερικών δομών αυτής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
14. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:25REQ017062205

Η Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής του Π.Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε., απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή:

1. **Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης**, για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής και των εξωτερικών δομών αυτής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προμήθειας και τοποθέτησης των ζητούμενων κλιματιστικών.

Τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών του, είναι τα κάτωθι:

Οκτώ (8) τεμάχια κλιματιστικά 9000btu
Οκτώ (8) τεμάχια κλιματιστικά 12000btu
Τέσσερα (4) τεμάχια κλιματιστικά 18000btu

Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν στην Κεντρική Αποθήκη του Νοσοκομείου και η μειοδότηρια εταιρία θα έχει την υποχρέωση, κατόπιν ενημέρωσης από το Νοσοκομείο για τα παρακάτω:

- Αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού
- Εγκατάσταση νέου κλιματιστικού, (συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων, βάσεων και λοιπών αναλωσίμων και πιθανή χρήση αναβατόριου όπου δεν υπάρχει πρόσβαση, για την εγκατάστασή τους)

Να επισημάνουμε ότι τα υπό προμήθεια κλιματιστικά θα καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης χαλασμένων κλιματιστικών σε τμήματα εντός της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής και εξωτερικές δομές της, οι οποίες θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα (σύμφωνα με τα αιτήματα των Υπευθύνων των τμημάτων και των εξωτερικών δομών και των τεχνικών εκθέσεων της συντηρήτριας εταιρίας, που βεβαιώνει την ανάγκη αντικατάστασής τους), δεδομένου ότι σε πολλές εξωτερικές δομές, τα κλιματιστικά χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την ψύξη, αλλά και για θέρμανση.

Η μειοδότηρια εταιρία θα δεσμευτεί με Υπεύθυνη Δήλωση και εγγυητική επιστολή, για την υποχρέωση της εγκατάστασης των κλιματιστικών όταν θα της ζητηθεί από την Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής (εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή της) καθώς και για τη μεταφορά των κλιματιστικών από την Κεντρική Αποθήκη του Νοσοκομείου προς τη δομή, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9000 btu/h

- Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση
- Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter

- Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 9000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT
- Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο
- Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
- Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ και για τη ψύξη και για τη θέρμανση
- Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς
- Θα έχει τηλεχειριστήριο
- Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη
- Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον
- Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE
- Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 12000 btu/h

- Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση
- Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter
- Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 12000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT
- Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο
- Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
- Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ και για τη ψύξη και για τη θέρμανση
- Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς
- Θα έχει τηλεχειριστήριο
- Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη
- Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον
- Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE
- Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 18000 btu/h

- Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση
- Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter
- Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 18000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT
- Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο
- Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
- Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ και για τη ψύξη και για τη θέρμανση
- Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς
- Θα έχει τηλεχειριστήριο
- Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία

- Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη
- Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον
- Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE
- Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος

**Οι Προϊστάμενοι κάθε τμήματος θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση στο Γρ. Προμηθειών (καλώς έχειν) και στο Γρ. Υλικού (για τη σχετική αχρήστεση του παλαιού χαλασμένου κλιματιστικού τους).*

Η τοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων και δομών της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. κατόπιν υποδείξεως από τη Δ.Τ.Υ.

2. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

α. Την καθαρή τιμή ανά είδος.

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Ο μειοδότης θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο.

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας, με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Τεχνικής προσφοράς η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στον ως άνω πίνακα των ζητούμενων υπηρεσιών και ειδών και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- ✓ Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ Υπεύθυνης δήλωσης, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ **Δικαιολογητικά κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16):
Ποινικό μητρώο
Φορολογική (για κάθε νόμιμη χρήση) & ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
ΓΕΜΗ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΟ)
Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6) υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 04/07/2025 και ώρα 15.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας

Ψυχικής Υγείας Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Α/Α: 647/25 ποσού 12.000,00€ (συμπερ.ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ»

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 2^{ης} Υ.Πε.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ