



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμήμα : Προμηθειών



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 183.23

« Υποβολής προσφοράς για τον ετήσιο έλεγχο, την αναγόμωση, την υδραυλική δοκιμή και την αγορά πυροσβεστήρων φορητών και οροφής των κτιρίων εντός και εκτός του Ψ.Ν.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού (διότι οι ποσότητες είναι ενδεικτικές) των 10.177,30€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50, του ν.4782/2021, στην εταιρεία «ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α'147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 39301/13-12-23 υπηρεσιακό σημείωμα της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας, για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης.
7. Το πρωτογενές αίτημα 24REQ014132947.
8. Το εγκεκριμένο αίτημα 24REQ014134010.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 2000/15-1-24 Απόφαση Διοικήτριας του Ψ.Ν.Α. (ορθή επανάληψη 1-2-24), για την απευθείας ανάθεση με πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ.

1. Απευθύνουμε πρόσκληση στον οικονομικό φορέα :

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΙΕΡΑ ΟΔΟ 198, ΑΙΓΑΛΕΩ – Τ.Κ. 122 42 – ΤΗΛ. 210/5909273 – Α.Φ.Μ. 135895200 – Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ – email: info@kalofolias.com για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για τον ετήσιο έλεγχο, την αναγόμωση, την υδραυλική δοκιμή και την αγορά των πυροσβεστήρων φορητών και οροφής των κτιρίων εντός και εκτός του Νοσοκομείου, μέσω της διαδικασίας της απ' ευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782).

2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ (Ενδεικτικές ποσότητες)	
Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Φορητός 6 Kgr	780	
Πυροσβεστήρας CO2 Φορητός 5-6 Kgr	92	
Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Οροφής 6 Kgr	4	
Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Οροφής 12 Kgr	50	
Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής 12Kgr	1	
Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως τροχήλατος 25Kgr	2	
ΕΙΔΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΝ		
Αναγόμωση 6kg	220	
Αναγόμωση Co2 5kg	10	
Αναγόμωση οροφής 6kg	0	
Αναγόμωση οροφής 12kg	6	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ		
Υδραυλική δοκιμή	30	
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ		7.816,34€
ΑΓΟΡΑ		
Αγορά 6kg	60	
Αγορά 12Kg Οροφής	4	
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ		2.360,96€
ΣΥΝΟΛΟ		10.177,30€

ΚΑΕ: 1899, 7127

CPV: 50413200-5, 35111000-5, 35111320-4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ως άνω εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής και επικαιροποιημένο φωτοαντίγραφο πιστοποίησης από αρμόδιο φορέα (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο αριθμός πιστοποίησης, τα στοιχεία του αρμοδίου ατόμου καθώς και ο αριθμός πιστοποίησής του (επί ποινή αποκλεισμού).

Οι διαδικασίες θα γίνονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ 52/20-1-2005).

Η σύμβαση συντήρησης (επανελέγχου) των πυροσβεστήρων είναι για ένα (1) έτος.

Ο έλεγχος των πυροσβεστήρων για κάθε κτήριο και για όλα τα κτήρια μαζί θα γίνει στην αρχή της σύμβασης. Μετά τον συγκεκριμένο έλεγχο θα μπορεί να ζητηθεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος και σε επιμέρους ποσότητες πυροσβεστήρων (εάν απαιτηθεί).

Για κάθε κτήριο που ο συντηρητής θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες για έλεγχο, θα τοποθετεί ένα μικρό αριθμό πυροσβεστήρων για έκτακτη ανάγκη.

Για κάθε διακίνηση πυροσβεστήρα (παραλαβή - παράδοση) η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διακινεί έντυπα της Δ/σης της Τεχνικής Υπηρεσίας, στα οποία θα υπογράφουν ο υπεύθυνος του κτηρίου, που έχει χρωθεί τους πυροσβεστήρες και ο συντηρητής, καθώς και έντυπο – βεβαίωση της/του υπευθύνου του κτηρίου. Τα έντυπα θα δοθούν στον συντηρητή από την Δ/ση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατά την συντήρηση των Πυροσβεστήρων όπου απαιτηθεί αλλαγή εξαρτημάτων (Μανόμετρα, κλείστρα, Χοάνες Co2 κτλ..) θα γίνεται η αντικατάσταση και η εταιρεία θα πληρώνεται με έξτρα δαπάνη. Θα αποστέλλεται συνολική προσφορά στο τέλος της συντήρησης. Θα δοθεί ξεχωριστή οικονομική προσφορά για ενδεικτικά εξαρτήματα.

Η μεταφορά, παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων, θα γίνεται με έξοδα της συντηρήτριας εταιρείας.

Σε περίπτωση, που ο πυροσβεστήρας είναι ακατάλληλος προς χρήση, θα αντικαθίσταται με άλλον πυροσβεστήρα από το στοκ της αποθήκης υλικού ή με καινούριο, σύμφωνα με την τιμή / τεμάχιο που έχει δεσμευτεί η εταιρεία. Ο ακατάλληλος πυροσβεστήρας θα αντικαθίσταται με τις υποδείξεις και την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Ο άχρηστος πυροσβεστήρας θα δίδεται στην Δ/ση της Τεχνικής Υπηρεσίας για αχρήστευση.

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- α. Την καθαρή τιμή για κάθε ζητούμενο είδος, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.
- β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- γ. Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς.
- δ. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

4. Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ **Οικονομικής προσφοράς**, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας, με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Υποβολή **προσφοράς τεχνικής** η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τις ως άνω ζητούμενες τεθείσες από την υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές, (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς).
- ✓ **Υπεύθυνη Δήλωση** σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ **Υπεύθυνη δήλωση**, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ **Δικαιολογητικά κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16):

Ποινικό μητρώο

Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

ΓΕΜΗ

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης

Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6) υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους.

Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

5. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 15-02-24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374 Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας.

ΚΑΕ 1899: α/α 1285, ποσού 0,01€ έτους 2023, α/α 149, ποσού 7.816,33€ έτους 2024.

ΚΑΕ 7127: α/α 1285, ποσού 0,01€ έτους 2023, α/α 149, ποσού 2.360,95€ έτους 2024.

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ