



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ»**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46.26
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

για την προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κλιματιστικών ψύξης- θέρμανσης (fan coils) σε θαλάμους ασθενών και λοιπούς χώρους των Ψ.Κ.Ε. και στο Γραφείο Ληπτών Υγείας στο κτίριο Υποστηρικτικών Λειτουργιών, της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθρο 50. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **8.842,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 7.130,65 € χωρίς Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81/04.04.05), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν.3527/09.02.07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν.4412/08.08.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν.4605/01.04.19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α'147)».
5. Τον Ν.4782/2021 ΦΕΚ Α 36/09.03.21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ (7112) του προϋπολογισμού της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου.
7. Τον Ν.5129/01.08.24 «Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης».
8. Τον Ν.5167/2024, άρθρο 37 παρ.8.
9. Τη Γ.Π. 4589/28.01.25 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας.
10. Το ΦΕΚ 855/09.08.24, Τεύχος ΥΟΔΔ, που αφορά το διορισμό του κου Ροϊλού Χρήστου ως Διοικητή της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου.
11. Το ΦΕΚ 905/22.08.24, Τεύχος ΥΟΔΔ, που αφορά το διορισμό των Υποδιοικητών της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου.
12. Το ΦΕΚ 5342/23.09.24, Τεύχος ΥΟΔΔ, που αφορά τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου.
13. Την με αρ. πρωτ. 4146/505-02-2026 αίτηση προμήθειας υλικού της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικό συνεργείο για την προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κλιματιστικών ψύξης- θέρμανσης (fan coils) σε θαλάμους ασθενών και λοιπούς χώρους των Ψ.Κ.Ε. και στο Γραφείο Ληπτών Υγείας στο κτίριο Υποστηρικτικών Λειτουργιών, με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην συντηρήτρια εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ.
14. Η με αρ.πρωτ. 99864/15.12.2025 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Υποστήριξης

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην οποία αναφέρει τη Διενέργεια της Διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. απευθύνει Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον οικονομικό φορέα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ», για την ανάθεση εργασιών για την προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κλιματιστικών ψύξης-θέρμανσης (fan coils) σε θαλάμους ασθενών και λουπούς χώρους των Ψ.Κ.Ε. και στο Γραφείο Ληπτών Υγείας στο κτίριο Υποστηρικτικών Λειτουργιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθρο 50, προϋπολογισθείσας δαπάνης **8.842,00 €** με Φ.Π.Α.,
Για την υποβολή:

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κλιματιστικών ψύξης-θέρμανσης (fan coils) σε θαλάμους ασθενών και λουπούς χώρους των Ψ.Κ.Ε. και στο Γραφείο Ληπτών Υγείας στο κτίριο Υποστηρικτικών Λειτουργιών, για την κάλυψη αναγκών της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.842,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

Κωδικός CPV: 42512000-8 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλυτικά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικατάσταση δώδεκα (12) σωμάτων νερού fan coils σε θαλάμους των ΨΚΕ και γραφείο στο κτίριο Υποστηρικτικών λειτουργιών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας χαρακτηριστικών νέων FCU, χώροι τοποθέτησης

ΚΤΙΡΙΟ	ΧΩΡΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΟΡΟΦΗΣ/ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΕΜΦΑΝΕΣ/ ΚΡΥΦΟ	ΔΕΞΙ/ ΑΡΙΣΤΕΡΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kw ολική	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kw	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ εντοιχισμού (πλάτος-βάθος-ύψος) cm
ΨΚΕ 1ο	Θάλαμος 7	1	Οροφής	Κρυφό	Αριστερό	4,03	3,82	140*78*65
ΨΚΕ 1ο	Θάλαμος 8	1	Οροφής	Κρυφό	Αριστερό	4,03	3,82	140*78*65
ΨΚΕ 2ο	Θάλαμος 2	1	Οροφής	Κρυφό	Αριστερό	4,60	4,55	140*78*65
ΨΚΕ 5ο	Διάδρομος	1	Οροφής	Κρυφό	Αριστερό	6,38	6,02	140*78*65
ΨΚΕ 5ο	Διάδρομος	1	Οροφής	Κρυφό	Δεξί	6,38	6,02	140*78*65
ΨΚΕ 5ο	Διάδρομος	1	Οροφής	Κρυφό	Δεξί	6,38	6,02	140*78*65
ΨΚΕ 8ο	Διάδρομος	1	Οροφής	Κρυφό	Δεξί	6,38	6,02	140*78*65
ΨΚΕ 9ο	Θάλαμος 3	1	Οροφής	Κρυφό	Αριστερό	4,03	3,82	140*78*65
ΨΚΕ 9ο	Θάλαμος 6	1	Οροφής	Κρυφό	Αριστερό	4,03	3,82	140*78*65
ΨΚΕ 9ο	Θάλαμος 7	1	Οροφής	Κρυφό	Αριστερό	4,03	3,82	140*78*65
ΨΚΕ 9ο	Διάδρομος	1	Οροφής	Κρυφό	Αριστερό	4,03	3,82	140*78*65
Υποστ/κο	Γραφείο Ληπτών Υγείας	1	Οροφής	Κρυφό	Αριστερό	2,81	2,73	140*78*65
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ	ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ	12						

Εργασίες

- Ηλεκτρική απομόνωση
- Υδραυλική απομόνωση
- Εγκατάσταση νέων διακοπών εισόδου-εξόδου νερού στα FCU, εφόσον οι υπάρχοντες δεν στεγανοποιούν πλήρως
- Αποξήλωση παλαιών σωμάτων νερού (Fan Coil)
- Εγκατάσταση νέων
- Υδραυλική επανασύνδεση
- Ηλεκτρική επανασύνδεση
- Τοποθέτηση επίτοιχων θερμοστατών
- Ρύθμιση θερμοστατών
- Δοκιμές & έλεγχος λειτουργίας, επίδειξη των θερμοστατών στους χρήστες.
- Παράδοση σε χρήση

Παρατηρήσεις :

1. Σε περίπτωση που οι διακόπτες εισόδου-εξόδου νερού των FCU δεν στεγανοποιούν, θα πρέπει να αδειάσει το δίκτυο, να τοποθετηθούν καινούριοι, (περιλαμβάνονται στο κόστος εγκατάστασης, όπως κάθε άλλο αναλώσιμο που θα χρησιμοποιηθεί), να γίνει πλήρωση και σωστή εξαέρωση δικτύου και να ακολουθήσει η αντικατάσταση των μηχανημάτων, με σκοπό τον ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας του κλιματισμού (θέρμανσης).

2. **Κατά την διάρκεια εργασιών στους θαλάμους, πρέπει να είναι άδειοι, για λόγους ασφάλειας, εργαζόμενων και ασθενών.**

3. Οι ώρες που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες θα είναι κατά τα ωράρια εργασίας 07:00-14:00 και αν χρειαστεί 17.00 έως 19.00 και σε κάθε περίπτωση θα συμφωνείται με την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.

4. Στους θαλάμους που υπάρχουν ξύλινες περσίδες, η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α., θα αναλάβει την αποξήλωση τους πριν την εκκίνηση των εργασιών και αφού ολοκληρωθούν οι αντικαταστάσεις θα υπάρξει ενημέρωση για να τοποθετηθούν εκ νέου.

5. Τα παλαιά μηχανήματα θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α

6. Χρόνος εγκατάστασης όλων των FCU, **10 ημέρες.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ FAN COIL)**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Στατική πίεση : 75pa

Ψύξη : είσοδος/έξοδος νερού : 7/12° C

Θέρμανση : : είσοδος/έξοδος νερού : 45/40° C

Τρίοδες βάνες on/off ή αναλογικές

Δίοδες βάνες on/off ή αναλογικές

Πλένουμ προσαγωγής-επιστροφής

Αντλία συμπυκνωμάτων

Ηλεκτρική αντίσταση

Παροχή αέρα : 524 έως 1.200 m³/h, (+/- 5%)

Παροχή νερού : 0,48 έως 1,10 m³/h, (+/- 5%)

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας, μεταλλικός, 230V / 50Hz.

Λεκάνη συμπυκνωμάτων: χωρίς κόλληση, ηλεκτροστατικά βαμμένη με εποξειδική βαφή,

1. Να διαθέτουν αποχέτευση συμπυκνωμάτων η οποία θα οδηγείται με σωληνώσεις εκτός του χώρου κλιματισμού.
2. Στοιχείο.
3. Φίλτρο.
4. Να έχει ειδική σχεδίαση του εσωτερικού ανεμιστήρα για σωστή διανομή του αέρα.
5. Τα fan coil θα ελέγχονται από επίτοιχα χειριστήρια, τα οποία θα ρυθμίζουν σωστά την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου.
6. Όλη η καλωδίωση των θερμοστατών θα είναι σε ηλεκτρολογικό κανάλι
7. Να έχουν επιλογή ψύξης-θέρμανσης και επιλογή τριών ταχυτήτων ανεμιστήρα.
8. Να διαθέτει άμεση πρόσβαση για εύκολη συντήρηση της μονάδας .
9. Σε κάθε fan coil θα τοποθετηθούν δύο βάνες (μία εισόδου και μια εξόδου νερού) ,οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
10. Τα fan coil να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας.
11. Να διαθέτουν σήμανση CE
12. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούνται να κάνει επιτόπια αυτοψία στους χώρους που πρόκειται να τοποθετηθούν οι συσκευές και να λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου, να ελέγξει την υπάρχουσα εγκατάσταση και να προσαρμόσει την προσφορά της ούτως ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση των προσαρμοσμένων επ' αυτής FAN COIL.
13. Η αποξήλωση (των παλαιών fan coil, με την ηλεκτρική τους εγκατάσταση) και η εγκατάσταση για τη σωστή λειτουργία των FAN COIL θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς του αναδόχου.
14. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια και εξασφάλιση ανταλλακτικών για 10 χρόνια.
15. Να παραδοθεί ο εξοπλισμός σε πλήρη σύνδεση και λειτουργία (η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έως τον σχετικό πίνακα, ασφάλειες ,σωληνώσεις, υδραυλική εγκατάσταση με μόνωση, προσαρμογή στους χώρους είναι υποχρέωση του αναδόχου).
16. Οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί επιβαρύνει τον ανάδοχο (όπως και οποιοδήποτε μικροεπισκευή γυψοσανίδων-ψευδοροφές)

Προϋποθέσεις αξιολόγησης Μηχανημάτων

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα προσφερόμενα από το διαγωνισμό κλιματιστικά μηχανήματα, πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
- Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών να είναι + ή - 5% περίπου από την ζητούμενη, εφόσον δεν συμπίπτει με αυτή.
- Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
- Η εγγύηση κάθε τύπου fan coil θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το χρονικό διάστημα των τριών ετών (3). Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α., να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.
- Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα ανωτέρω ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
- **Η κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει στο σύνολο του έργου, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής τους.**

Ο συμμετέχων, για την διαμόρφωση της προσφοράς του, οφείλει να επισκεφθεί του χώρους που θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα και να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των χώρων και των συνθηκών της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α..

Χρόνος ολοκλήρωσης έργου 4 εβδομάδες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί εξ' αιτίας των εργασιών (εντός και εκτός περιοχής επεμβάσεων) είναι υποχρέωση του μειοδότη να την αποκαταστήσει χωρίς αποζημίωση.
- Ο μειοδότης υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (χώρους και ατόμων εντός αυτού, σε θέμα ασφάλειας)
- Ο μειοδότης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη υλικών, εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.
- Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Ι.Κ.Α. κ.λ.π.).
- Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει με δική του ευθύνη, εφόσον αυτό του ζητηθεί, τα αποξηλωθέντα υλικά που θα προκύψουν εκτός των κτιρίων και σε χώρο όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- α. Την καθαρή τιμή στο σύνολο.
- β. Τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
- γ. Τη συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς.
- δ. Η προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την επόμενη της αποσφράγισης.
- ε. Ο προσφέρων υποχρεούται για την τήρηση των τιθέμενων από την Υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές.
- στ. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- 1^{ον} Οικονομικής προσφοράς**, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προμήθεια, με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- 2^{ον} Τεχνική προσφορά** η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- 3^{ον} Υπεύθυνης Δήλωσης** σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021 σε αντικατάσταση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- 4^{ον} Υπεύθυνης δήλωσης**, περί **αποδοχής** των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- 5^{ον} Υπεύθυνης δήλωσης** σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έγγραφο με ΑΔΑ 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9 στην οποία θα δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024
- 6^{ον} Δικαιολογητικών κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016):
 - Ποινικό μητρώο
 - Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 - Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 - ΓΕΜΗ (Γενικό και Αναλυτικό)

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 16/03/2026, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 15:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας

Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου - Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι. Θα πρέπει να είναι συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης και η Π.Ν.Μ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ έχει δικαίωμα διακοπής της, αζημίως αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τη Μονάδα.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσης.

Την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης με την αριθμ. **299** Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης, για το έτος **2026** σε βάρος του οικείου **ΚΑΕ (9749)** του προϋπολογισμού της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, με **ΑΦΜ: 998998311**.

Επιπλέον, η τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, (B2G) βάσει της αριθμ.52445 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2385/12.04.23 - Επανεκτύπωση λόγω σφάλματος την 13^η Απριλίου 2023 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β' 3061/09.05.23). **ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: (1015.Ε00809.0001)**.

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 2^{ης} Υ.Π.ε.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑ