


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br/>ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ<br/>ΠΕΙΡΑΙΩΣ &amp; ΑΙΓΑΙΟΥ<br/>ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br/>ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ<br/>ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών<br/>ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ<br/>Τηλ. 213 2054241 mail: promithkk@psyhat.gr</p> |  |
|---|---|---|

**Χαϊδάρι: 16/04/2024**  
**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55.24**  
**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών αυτού, με τη διαδικασία πρόσκλησης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
5. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α'147)».
6. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
7. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:24REQ014566788
8. Τη με αριθμ. 13<sup>η</sup>/04-04-2024 (ΟΙΚ.ΘΕΜΑ 24<sup>ο</sup>) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης, στο σύνολο για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών αυτού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το ΨΝΑ απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών αυτού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προμήθειας και τοποθέτησης των ζητούμενων κλιματιστικών.

Τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών του, είναι τα κάτωθι:

**Δεκαεπτά (15) τεμάχια κλιματιστικά 9000btu**  
**Δεκατρία (15) τεμάχια κλιματιστικά 12000btu**

**Πέντε (5) τεμάχια κλιματιστικά 18000btu**

Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν στην Κεντρική Αποθήκη του Νοσοκομείου και η μειοδότητρια εταιρία θα έχει την υποχρέωση, κατόπιν ενημέρωσης από το Νοσοκομείο για τα παρακάτω:

- Αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού
- Εγκατάσταση νέου κλιματιστικού, (συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων, βάσεων και λοιπών αναλώσιμων)

Να επισημάνουμε ότι τα υπό προμήθεια κλιματιστικά θα καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης χαλασμένων κλιματιστικών σε τμήματα εντός του Νοσοκομείου και εξωτερικές δομές του, , οι οποίες θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα (σύμφωνα με τα αιτήματα των Υπευθύνων των τμημάτων και των εξωτερικών δομών και των τεχνικών εκθέσεων της συντηρήτριας εταιρίας, που βεβαιώνει την ανάγκη αντικατάστασής τους), δεδομένου ότι σε πολλές εξωτερικές δομές, τα κλιματιστικά χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την ψύξη, αλλά και για θέρμανση.

Η μειοδότητρια εταιρία θα δεσμευτεί με Υπεύθυνη Δήλωση και εγγυητική επιστολή, για την υποχρέωση της εγκατάστασης των κλιματιστικών όταν θα της ζητηθεί από το Νοσοκομείο (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή της) καθώς και για τη μεταφορά των κλιματιστικών από την Κεντρική Αποθήκη του Νοσοκομείου προς τη δομή, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ****ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9000 btu/h**

- Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση
- Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter
- Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 9000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT
- Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο
- Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
- Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ και για τη ψύξη και για τη θέρμανση
- Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς
- Θα έχει τηλεχειριστήριο
- Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη
- Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον
- Το μηχανήμα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE
- Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος

**ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 12000 btu/h**

- Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση
- Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter
- Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 12000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT
- Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο
- Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
- Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ και για τη ψύξη και για τη θέρμανση
- Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς
- Θα έχει τηλεχειριστήριο

- Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη
- Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον
- Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE
- Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος

#### ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 18000 btu/h

- Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση
- Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter
- Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 18000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT
- Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο
- Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
- Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ και για τη ψύξη και για τη θέρμανση
- Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς
- Θα έχει τηλεχειριστήριο
- Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη
- Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον
- Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE
- Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος

*\*Οι Προϊστάμενοι κάθε τμήματος θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση στο Γρ. Προμηθειών (καλώς έχουν) και στο Γρ. Υλικού (για τη σχετική αχρήστευση του παλαιού χαλασμένου κλιματιστικού τους).*

**Η τοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων και δομών του Νοσοκομείου κατόπιν υποδείξεως από τη Δ.Τ.Υ.**

## 2. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

α. Την καθαρή τιμή ανά είδος.

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Ο μειοδότης θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο.

### **Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:**

- ✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας, με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ **Δικαιολογητικά κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16): Ποινικό μητρώο

Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

ΓΕΜΗ

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης

Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6) υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

**Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους.**

**3. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 26/04/2024 και ώρα 13.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρη, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.**

**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:**

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

**A/A: 503/2024 ποσού 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).**

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ψ.Ν.Α  
ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
α/α

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ψ.Ν.Α.